

中川原簡易水処理施設（雨水高速処理施設）の運転実績

平成25年度	降雨日数 ($\geq 0.5\text{mm}$)	降雨量 (mm)	流入日数 (日)	ポンプ稼働時間 (時間:分:秒)	処理水量 (m^3)
4月	13	100.0	12	25:58:00	23,097
5月	10	47.5	5	5:12:00	4,751
6月	6	50.5	4	10:29:00	15,545
7月	22	461.0	28	445:32:00	250,706
8月	13	225.0	26	196:34:00	102,767
9月	15	202.5	15	120:26:00	129,368
10月	15	252.5	17	154:44:00	263,874
11月	13	82.5	7	20:23:00	25,021
12月	15	48.5	4	2:41:00	2,140
1月	13	65.0	3	2:14:00	1,152
2月	11	46.0	1	2:47:00	2,397
3月	16	136.5	9	27:07:00	24,589
合 計	162	1,717.5	131	1014:07:00	845,407
《備考》 排水基準値 BOD160mg/L SS200mg/L					
合流式下水道の雨天時放流水水質検査(9/15実施)					
汚濁負荷量の総量1,220,226,000mg/放流水の総量61,269,000 m^3 =20mg/L(雨天時放流水質基準40mg/Lを満たす)					