

採水月日			4月11日	5月7日	6月4日	7月9日	8月22日	9月12日	10月2日	11月12日	12月10日	1月21日	2月17日	3月11日	最大	最小	平均	n	採水月日		番号		
番号	天気(前日／当日)		晴/晴	曇/雨	雨/曇	雨/雨	曇/曇	晴/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	晴/晴	32.1	4.8	16.0	12	天気(前日／当日)				
	気温	℃	13.8	17.8	21.2	23.2	25.7	32.1	23.1	10.1	6.6	4.8	4.8	8.6	25.0	4.5	14.9	12	℃	気温			
			水温	℃	10.3	15.7	17.5	22.0	25.0	24.5	21.7	14.3	10.4	6.1	4.5	6.3			12	℃	水温		
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目	
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		12	—	大腸菌	2		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L																mg/L	カドミウム及びその化合物	3		
	4	水銀及びその化合物	mg/L																mg/L	水銀及びその化合物	4		
	5	セレン及びその化合物	mg/L																mg/L	セレン及びその化合物	5		
	6	鉛及びその化合物	mg/L																mg/L	鉛及びその化合物	6		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L																mg/L	ヒ素及びその化合物	7		
	8	六価クロム化合物	mg/L																mg/L	六価クロム化合物	8		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		12	mg/L	亜硝酸態窒素	9		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	0.15	0.23	0.40	0.22	0.19	0.17	0.11	0.19	0.15	0.15	0.20	0.40	0.11	0.20	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		11
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		12	mg/L	フッ素及びその化合物	12		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L																mg/L	ホウ素及びその化合物	13		
	14	四塩化炭素	mg/L																mg/L	四塩化炭素	14		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L																mg/L	1,4-ジオキサン	15		
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16		
	17	ジクロロメタン	mg/L																mg/L	ジクロロメタン	17		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L																mg/L	テトラクロロエチレン	18		
	19	トリクロロエチレン	mg/L																mg/L	トリクロロエチレン	19		
	20	ベンゼン	mg/L																mg/L	ベンゼン	20		
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		12	mg/L	塩素酸	21		
	22	クロロ酢酸	mg/L																mg/L	クロロ酢酸	22		
	23	クロロホルム	mg/L																mg/L	クロロホルム	23		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L																mg/L	ジクロロ酢酸	24		
	25	ジプロモクロロメタン	mg/L																mg/L	ジプロモクロロメタン	25		
	26	臭素酸	mg/L																mg/L	臭素酸	26		
	27	総トリハロメタン	mg/L																mg/L	総トリハロメタン	27		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L																mg/L	トリクロロ酢酸	28		
	29	プロモジクロロメタン	mg/L																mg/L	プロモジクロロメタン	29		
	30	プロモホルム	mg/L																mg/L	プロモホルム	30		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L																mg/L	ホルムアルデヒド	31		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L																mg/L	亜鉛及びその化合物	32			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L																mg/L	アルミニウム及びその化合物	33			
34	鉄及びその化合物	mg/L																mg/L	鉄及びその化合物	34			
35	銅及びその化合物	mg/L																mg/L	銅及びその化合物	35			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L																mg/L	ナトリウム及びその化合物	36			
37	マンガン及びその化合物	mg/L																mg/L	マンガン及びその化合物	37			
38	塩化物イオン	mg/L	5.9	4.3	4.4	7.8	4.6	6.5	4.9	4.4	4.7	4.5	4.6	4.8	7.8	4.3	5.1	12	mg/L	塩化物イオン	38		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39			
40	蒸発残留物	mg/L																mg/L	蒸発残留物	40			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L																mg/L	陰イオン界面活性剤	41			
42	ジェオスミン	mg/L																mg/L	ジェオスミン	42			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L																mg/L	2-メチルイソボルネオール	43			
44	非イオン界面活性剤	mg/L																mg/L	非イオン界面活性剤	44			
45	フェノール類	mg/L																mg/L	フェノール類	45			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	0.3	0.5	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46		
47	pH値	—	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	7.2	6.9	7.1	12	—	pH値	47		
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48		
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49		
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50		
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L																mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L																mg/L	ウラン及びその化合物	2		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L																mg/L	ニッケル及びその化合物	3		
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L																mg/L	1,2-ジクロロエタン	4		
	5	トルエン	mg/L																mg/L	トルエン	5		
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6		
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L																mg/L	ジクロロアセトニトリル	7		
	8	抱水クロラール	mg/L																mg/L	抱水クロラール	8		
	9	残留塩素	mg/L	0.44	0.45	0.51	0.48	0.59	0.51	0.45	0.46	0.38	0.55	0.42	0.46	0.59	0.38	0.48	12	mg/L	残留塩素		9
	10	遊離炭酸	mg/L																mg/L	遊離炭酸	10		
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11		
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L																mg/L	メチルtertブチルエーテル	12		
	13	臭気強度(TON)	—																—	臭気強度(TON)	13		
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—																—	腐食性(ランゲリア指数)	14		
	15	従属栄養細菌	個/mL																個/mL	従属栄養細菌	15		
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16		
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	55	56	61	71	61	64	61	60	58	60	60	61	71	55	61	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm																AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2		
	3	アンモニア態窒素	mg/L																mg/L	アンモニア態窒素	3		
	4	アルカリ度	mg/L																mg/L	アルカリ度	4		
	5	脱塩素臭気	—												</								