

採水月日			4月10日	5月20日	6月6日	7月11日	8月1日	9月9日	10月2日	11月14日	12月11日	1月15日	2月18日	3月11日	最大	最小	平均	n	採水月日			
番号	天気(前日／当日)		雨/晴	曇/雨	曇/曇	雨/曇	曇/曇	晴/曇	曇/曇	晴/晴	曇/曇	雪/雪	曇/晴	晴/晴				12	天気(前日／当日)		番号	
	気温	℃	7.9	18.9	19.4	23.7	26.9	23.8	22.3	8.6	6.8	4.0	-0.7	9.6	26.9	-0.7	14.3	12	℃	気温		
	水温	℃	11.0	16.8	16.3	21.6	20.0	20.5	19.7	12.5	7.0	5.0	4.0	5.4	21.6	4.0	13.3	12	℃	水温		
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	個／mL	一般細菌	1	
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L																	mg/L	カドミウム及びその化合物	3
	4	水銀及びその化合物	mg/L																	mg/L	水銀及びその化合物	4
	5	セレン及びその化合物	mg/L																	mg/L	セレン及びその化合物	5
	6	鉛及びその化合物	mg/L																	mg/L	鉛及びその化合物	6
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L																	mg/L	ヒ素及びその化合物	7
	8	六価クロム化合物	mg/L																	mg/L	六価クロム化合物	8
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.24	0.31	0.54	0.46	0.44	0.35	0.29	0.41	0.25	0.26	0.36	0.54	0.24	0.35	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L																	mg/L	ホウ素及びその化合物	13
	14	四塩化炭素	mg/L																	mg/L	四塩化炭素	14
	15	1,4-ジオキサン	mg/L																	mg/L	1,4-ジオキサン	15
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16
	17	ジクロロメタン	mg/L																	mg/L	ジクロロメタン	17
	18	テトラクロロエチレン	mg/L																	mg/L	テトラクロロエチレン	18
	19	トリクロロエチレン	mg/L																	mg/L	トリクロロエチレン	19
	20	ベンゼン	mg/L																	mg/L	ベンゼン	20
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21
	22	クロロ酢酸	mg/L																	mg/L	クロロ酢酸	22
	23	クロロホルム	mg/L																	mg/L	クロロホルム	23
	24	ジクロロ酢酸	mg/L																	mg/L	ジクロロ酢酸	24
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L																	mg/L	ジブロモクロロメタン	25
	26	臭素酸	mg/L																	mg/L	臭素酸	26
	27	総トリハロメタン	mg/L																	mg/L	総トリハロメタン	27
	28	トリクロロ酢酸	mg/L																	mg/L	トリクロロ酢酸	28
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L																	mg/L	ブロモジクロロメタン	29
	30	ブロモホルム	mg/L																	mg/L	ブロモホルム	30
	31	ホルムアルデヒド	mg/L																	mg/L	ホルムアルデヒド	31
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L																	mg/L	亜鉛及びその化合物	32
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L																	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33
	34	鉄及びその化合物	mg/L																	mg/L	鉄及びその化合物	34
	35	銅及びその化合物	mg/L																	mg/L	銅及びその化合物	35
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L																	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36
	37	マンガン及びその化合物	mg/L																	mg/L	マンガン及びその化合物	37
	38	塩化物イオン	mg/L	5.7	5.7	6.4	7.4	6.4	6.9	6.4	5.5	5.6	6.3	7.7	6.8	7.7	5.5	6.4	12	mg/L	塩化物イオン	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39
	40	蒸発残留物	mg/L																	mg/L	蒸発残留物	40
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L																	mg/L	陰イオン界面活性剤	41
	42	ジェオスミン	mg/L																	mg/L	ジェオスミン	42
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L																	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43
	44	非イオン界面活性剤	mg/L																	mg/L	非イオン界面活性剤	44
	45	フェノール類	mg/L																	mg/L	フェノール類	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46
	47	pH値	—	7.2	7.3	7.3	7.0	7.0	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2	12	—	pH値	47
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	味	48
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	臭気	49
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L																mg/L	アンチモン及びその化合物	1	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L																	mg/L	ウラン及びその化合物	2
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L																	mg/L	ニッケル及びその化合物	3
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4
	5	トルエン	mg/L																	mg/L	トルエン	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L																	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7
	8	抱水クロラール	mg/L																	mg/L	抱水クロラール	8
	9	残留塩素	mg/L	0.48	0.65	0.67	0.73	0.77	0.77	0.75	0.65	0.65	0.35	0.46	0.48	0.77	0.35	0.62	12	mg/L	残留塩素	9
	10	遊離炭酸	mg/L																	mg/L	遊離炭酸	10
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11
	12	メチルセブチルエーテル	mg/L																	mg/L	メチルセブチルエーテル	12
	13	臭気強度(TON)	—																	—	臭気強度(TON)	13
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—																	—	腐食性(ランゲリア指数)	14
	15	従属栄養細菌	個/mL																	個/mL	従属栄養細菌	15
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	58	80	80	76	71	79	83	84	78	73	80	80	84	58	77	12	μS/cm	電気伝導率	1
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm																	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2
	3	アンモニア態窒素	mg/L																	mg/L	アンモニア態窒素	3
	4	アルカリ度	mg/L																			