

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月10日 雨/晴	5月20日 曇/雨	6月6日 曇/曇	7月11日 雨/曇	8月6日 曇/曇	9月9日 晴/曇	10月1日 曇/曇	11月14日 晴/晴	12月11日 曇/曇	1月15日 雪/雪	2月18日 曇/晴	3月11日 晴/晴	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日／当日)		番号	
		気温	℃	10.1	17.3	20.4	26.6	32.7	25.6	22.4	6.8	4.8	1.1	-1.1	8.0	32.7	-1.1	14.6	12	℃	気温		
		水温	℃	10.0	16.8	17.0	22.2	25.0	24.0	21.5	14.6	9.8	7.5	5.5	6.5	25.0	5.5	15.0	12	℃	水温		
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	—	大腸菌	2	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L																12	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
	4	水銀及びその化合物	mg/L																	mg/L	水銀及びその化合物	4	
	5	セレン及びその化合物	mg/L																	mg/L	セレン及びその化合物	5	
	6	鉛及びその化合物	mg/L																	mg/L	鉛及びその化合物	6	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L																	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
	8	六価クロム化合物	mg/L																	mg/L	六価クロム化合物	8	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.56	0.24	0.30	0.50	0.52	0.44	0.39	0.27	0.41	0.35	0.36	0.41	0.56	0.24	0.40	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L																	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
	14	四塩化炭素	mg/L																	mg/L	四塩化炭素	14	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L																	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
	17	ジクロロメタン	mg/L																	mg/L	ジクロロメタン	17	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L																	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
	19	トリクロロエチレン	mg/L																	mg/L	トリクロロエチレン	19	
	20	ベンゼン	mg/L																	mg/L	ベンゼン	20	
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21	
	22	クロロ酢酸	mg/L																	mg/L	クロロ酢酸	22	
	23	クロロホルム	mg/L																	mg/L	クロロホルム	23	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L																	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
	25	ジプロモクロロメタン	mg/L																	mg/L	ジプロモクロロメタン	25	
	26	臭素酸	mg/L																	mg/L	臭素酸	26	
	27	総トリハロメタン	mg/L																	mg/L	総トリハロメタン	27	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L																	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
	29	プロモジクロロメタン	mg/L																	mg/L	プロモジクロロメタン	29	
	30	プロモホルム	mg/L																	mg/L	プロモホルム	30	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L																	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L																	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L																	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
	34	鉄及びその化合物	mg/L																	mg/L	鉄及びその化合物	34	
	35	銅及びその化合物	mg/L																	mg/L	銅及びその化合物	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	5.4	6.5	1	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L																12	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
	38	塩化物イオン	mg/L	6.3	5.8	6.5	7.1	7.6	7.0	6.3	5.4	5.5	6.5	6.6	7.4	7.6	5.4	6.5		mg/L	塩化物イオン	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	
	40	蒸発残留物	mg/L																	mg/L	蒸発残留物	40	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L																	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
	42	ジェオスミン	mg/L																	mg/L	ジェオスミン	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L																	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L																	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
	45	フェノール類	mg/L																	mg/L	フェノール類	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
	47	pH値	—	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	12	—	pH値	47	
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	味	48	
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	—	臭気	49	
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L																	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
	2	ウラン及びその化合物	mg/L																	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L																	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
	5	トルエン	mg/L																	mg/L	トルエン	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L																	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
	8	抱水クロラール	mg/L																	mg/L	抱水クロラール	8	
	9	残留塩素	mg/L	0.53	0.61	0.62	0.62	0.61	0.67	0.66	0.58	0.72	0.57	0.47	0.52	0.72	0.47	0.60	12	mg/L	残留塩素	9	
	10	遊離炭酸	mg/L																	mg/L	遊離炭酸	10	
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
	12	メチルtertブチルエーテル	mg/L																	mg/L	メチルtertブチルエーテル	12	
	13	臭気強度(TON)	—																	—	臭気強度(TON)	13	
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—																	—	腐食性(ランゲリア指数)	14	
	15	従属栄養細菌	個/mL																	個/mL	従属栄養細菌	15	
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
そ の 他	1	電気伝導率	μS/cm	65	81	81	78	84	79	80	85	78	83	83	90	90	65	81	12	μS/cm	電気伝導率	1	そ の 他
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm																	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
	70	アンモニア態窒素	mg/L																	mg/L	アンモニア態窒素	3	
	71	アルカリ度	mg/L																	mg/L	アルカリ度	4	
	72	脱塩素臭気	—																	—	脱塩素臭気	5	