米内浄水場系　給水栓　高松三丁目　　令和6年度

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月9日 曇/雨	5月7日 曇/雨	6月11日 雨/晴	7月2日 雨/曇	8月22日 曇/曇	9月18日 雨/曇	10月3日 雨/曇	11月12日 曇/曇	12月17日 曇/曇	1月14日 曇/雪	2月17日 曇/曇	3月4日 曇/曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日／当日)		番号	
		気温	℃	11.4	16.6	27.8	27.4	26.6	23.0	16.1	13.5	1.4	2.6	6.3	1.0	27.8	1.0	14.5	12	℃	気温		
		水温	℃	11.0	15.9	19.6	22.6	25.5	23.8	22.0	14.3	8.4	5.5	4.3	6.5	25.5	4.3	15.0	12	℃	水温		
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	個/mL	一般細菌	1	水質基準項目
	2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			12	―	大腸菌	2	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003										<0.0003			1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3	
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005										<0.00005			1	mg/L	水銀及びその化合物	4	
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001										<0.001			1	mg/L	セレン及びその化合物	5	
	6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001										0.001	0.001	0.001	1	mg/L	鉛及びその化合物	6	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001										<0.001			1	mg/L	ヒ素及びその化合物	7	
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002										<0.002			1	mg/L	六価クロム化合物	8	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	mg/L	亜硝酸態窒素	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.15	0.19	0.29	0.22	0.16	0.17	0.11	0.18	0.14	0.15	0.23	0.29	0.11	0.19	12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			12	mg/L	フッ素及びその化合物	12	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02										<0.02			1	mg/L	ホウ素及びその化合物	13	
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002			1	mg/L	四塩化炭素	14	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005			1	mg/L	1,4-ジオキサン	15	
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004			1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16	
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002			1	mg/L	ジクロロメタン	17	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001			1	mg/L	テトラクロロエチレン	18	
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001			1	mg/L	トリクロロエチレン	19	
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001			1	mg/L	ベンゼン	20	
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			12	mg/L	塩素酸	21	
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002			4	mg/L	クロロ酢酸	22	
	23	クロロホルム	mg/L			0.004			0.005			0.001			<0.001	0.005	<0.001	0.003	4	mg/L	クロロホルム	23	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003			4	mg/L	ジクロロ酢酸	24	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.002			0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25	
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	臭素酸	26	
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.006			0.011			0.004			0.001	0.011	0.001	0.006	4	mg/L	総トリハロメタン	27	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			0.004			0.003			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003	4	mg/L	トリクロロ酢酸	28	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.004			0.002			0.001	0.004	0.001	0.002	4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29	
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4	mg/L	ブロモホルム	30	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008			4	mg/L	ホルムアルデヒド	31	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005										<0.005			1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.03			<0.01			<0.01	0.03	<0.01	0.01	4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33	
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03										<0.03			1	mg/L	鉄及びその化合物	34	
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01										<0.01			1	mg/L	銅及びその化合物	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			3.6										3.6	3.6	3.6	1	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001										<0.001			1	mg/L	マンガン及びその化合物	37	
	38	塩化物イオン	mg/L	4.8	4.3	4.3	6.5	4.6	5.2	4.8	4.4	4.5	4.5	4.6	5.2	6.5	4.3	4.8	12	mg/L	塩化物イオン	38	
	39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L			16.9										16.9	16.9	16.9	1	mg/L	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	39	
	40	蒸発残留物	mg/L			44										44	44	44	1	mg/L	蒸発残留物	40	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02										<0.02			1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41	
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001			4	mg/L	ジェオスミン	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001			4	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005										<0.005			1	mg/L	非イオン界面活性剤	44	
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005										<0.0005			1	mg/L	フェノール類	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.7	<0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	<0.3	12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	
	47	pH値	―	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.3	7.0	7.1	12	―	pH値	47	
	48	味	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	―	味	48	
	49	臭気	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	―	臭気	49	
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	度	色度	50	
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	度	濁度	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L																	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	mg/L																	mg/L	ウラン及びその化合物	2	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L																	mg/L	ニッケル及びその化合物	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004										<0.0004			1	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4	
	5	トルエン	mg/L			<0.02										<0.02			1	mg/L	トルエン	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6	
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L																	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7	
	8	抱水クロラール	mg/L																	mg/L	抱水クロラール	8	
	9	残留塩素	mg/L	0.42	0.43	0.42	0.45	0.58	0.32	0.44	0.42	0.52	0.53	0.44	0.36	0.58	0.32	0.44	12	mg/L	残留塩素	9	
	10	遊離炭酸	mg/L																	mg/L	遊離炭酸	10	
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001										<0.001			1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11	
	12	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002										<0.002			1	mg/L	メチル-t-ブチルエーテル	12	
	13	臭気強度(TON)	―																	―	臭気強度(TON)	13	
	14	腐食性(ランゲリア指数)	―																	―	腐食性(ランゲリア指数)	14	
	15	従属栄養細菌	個/mL																	個/mL	従属栄養細菌	15	
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002										<0.002			1	mg/L	1,1-ジクロロエチレン	16	
その他	1	電気伝導率	μS/cm	52	56	60	80	61	61	61	61	57	60	61	62	80	52	61	12	μS/cm	電気伝導率	1	その他
	2	紫外線吸光度(E260)	AU/50mm	0.024	0.030	0.028	0.050	0.028	0.031	0.036	0.031	0.025	0.022	0.025	0.023	0.050	0.022	0.029	12	AU/50mm	紫外線吸光度(E260)	2	
	3	アンモニア態窒素	mg/L			<0.03										<0.03			1	mg/L	アンモニア態窒素	3	
	4	アルカリ度	mg/L																	mg/L	アルカリ度	4	
	5	脱塩素臭気	―																	―	脱塩素臭気	5	