

	番号	採水月日 天気(前日／当日)		4月9日 曇／雨	5月20日 曇／雨	6月11日 雨／晴	7月10日 雨／曇	8月1日 曇／曇	9月18日 雨／曇	10月3日 雨／曇	11月14日 晴／晴	12月17日 曇／曇	1月14日 曇／雪	2月18日 曇／晴	3月4日 曇／曇	最大	最小	平均	n	採水月日 天気(前日／当日)		番号			
		気温 水温	℃ ℃	10.4 9.9	17.0 14.6	21.3 18.5	24.9 20.8	26.8 20.9	19.6 22.0	15.0 20.2	5.2 13.6	-0.3 6.0	2.4 3.6	-1.1 3.0	0.9 4.0	26.8 22.0	-1.1 3.0	11.8 13.1	12 12	℃ ℃	気温 水温	番号			
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				12	個／mL	一般細菌	1	水 質 基 準 項 目	
	2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12	—	大腸菌	2		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003										<0.0003				1	mg/L	カドミウム及びその化合物	3		
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005										<0.00005				1	mg/L	水銀及びその化合物	4		
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001										<0.001				1	mg/L	セレン及びその化合物	5		
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001										<0.001				1	mg/L	鉛及びその化合物	6		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001										<0.001				1	mg/L	ヒ素及びその化合物	7		
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002										<0.002				1	mg/L	六価クロム化合物	8		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				12	mg/L	亜硝酸態窒素	9		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				4	mg/L	シアン化物イオン及び塩化シアン	10		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.30	0.28	0.38	0.33	0.26	0.28	0.19	0.26	0.25	0.26	0.32	0.38	0.19	0.29		12	mg/L	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				12	mg/L	フッ素及びその化合物	12		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02										<0.02				1	mg/L	ホウ素及びその化合物	13		
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002										<0.0002				1	mg/L	四塩化炭素	14		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005										<0.005				1	mg/L	1,4-ジオキサン	15		
	16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004										<0.004				1	mg/L	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	16		
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002										<0.002				1	mg/L	ジクロロメタン	17		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001				1	mg/L	テトラクロロエチレン	18		
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001										<0.001				1	mg/L	トリクロロエチレン	19		
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001										<0.001				1	mg/L	ベンゼン	20		
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				12	mg/L	塩素酸	21		
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002				4	mg/L	クロロ酢酸	22		
	23	クロロホルム	mg/L			0.003			0.004			0.002			0.001	0.004	0.001	0.003		4	mg/L	クロロホルム	23		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003				4	mg/L	ジクロロ酢酸	24		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.002			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002		4	mg/L	ジブロモクロロメタン	25		
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				4	mg/L	臭素酸	26		
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.008			0.009			0.005			0.004	0.009	0.004	0.007		4	mg/L	総トリハロメタン	27		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003				4	mg/L	トリクロロ酢酸	28		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.003			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.003		4	mg/L	ブロモジクロロメタン	29		
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001				4	mg/L	ブロモホルム	30		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008				4	mg/L	ホルムアルデヒド	31		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.005										<0.005				1	mg/L	亜鉛及びその化合物	32		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01		4	mg/L	アルミニウム及びその化合物	33		
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03						<0.03				<0.03				1	mg/L	鉄及びその化合物	34		
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.01						<0.01				<0.01				1	mg/L	銅及びその化合物	35		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.2										4.2	4.2	4.2		1	mg/L	ナトリウム及びその化合物	36		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.001						<0.001				<0.001				1	mg/L	マンガン及びその化合物	37		
	38	塩化物イオン	mg/L	5.6	5.7	5.3	7.3	7.0	6.0	6.0	5.6	6.0	6.2	7.7	7.3	7.7	5.3	6.3		12	mg/L	塩化物イオン	38		
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			20.0										20.0	20.0	20.0		1	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39		
	40	蒸発残留物	mg/L			49			46			48			58	58	46	50		4	mg/L	蒸発残留物	40		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02										<0.02				1	mg/L	陰イオン界面活性剤	41		
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001				4	mg/L	ジェオスミン	42		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001				4	mg/L	2-メチルイソボルネオール	43		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005										<0.005				1	mg/L	非イオン界面活性剤	44		
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005										<0.0005				1	mg/L	フェノール類	45		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3		12	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46		
	47	pH値	—	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1		12	—	pH値	47		
	48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					12	—	味	48		
	49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					12	—	臭気	49		
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				12	度	色度	50		
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				12	度	濁度	51		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L													<0.0004				1	mg/L	アンチモン及びその化合物	1	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L																			2	mg/L	ウラン及びその化合物	2
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L																			3	mg/L	ニッケル及びその化合物	3
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004																4	mg/L	1,2-ジクロロエタン	4
	5	トルエン	mg/L			<0.02																5	mg/L	トルエン	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L																			6	mg/L	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	6
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L																			7	mg/L	ジクロロアセトニトリル	7
	8	抱水クロラール	mg/L																			8	mg/L	抱水クロラール	8
	9	残留塩素	mg/L	0.51	0.45	0.45	0.44	0.47	0.47	0.43	0.47	0.49	0.45	0.45	0.45	0.51	0.43	0.46		12	mg/L	残留塩素	9		
	10	遊離炭酸	mg/L																			10	mg/L	遊離炭酸	10
	11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001										<0.001				1	mg/L	1,1,1-トリクロロエタン	11		
	12	メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002										<0.002				1	mg/L	メチルセブチルエーテル	12		
	13	臭気強度(TON)	—																			13	—	臭気強度(TON)	13
	14	腐食性(ランゲリア指数)	—																			14	—	腐食性(ランゲリア指数)	14
	15	従属栄養細菌	個/mL																			15	個/mL	従属栄養細菌	15
	16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002										<0.002				1	mg/L	1,1-ジクロロエ			