

令和7年7月9日

入札に係る設計図書等に関する質問への回答について

盛岡市上下水道局 浄水課

入札に係る設計図書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件 名
- 水質管理センター屋根塗装外修繕
- 2 施 工 場 所
- 盛岡市加賀野字桜山地内
- 3 入 札 日 時
- 令和7年7月11日(金) 10時00分

質問事項	1 軒天の仕上げがシリコン塗装とありますが、既存の下地は何になりますでしょうか。 2 屋根塗装及びSD塗装以外の塗装にさび止めの記載がございませんが、素地調整項目内等に含まれているのでしょうか。又、含まれていない場合、別途追加と考えてよろしいでしょうか。 3 塗装修繕において、内訳に素地調整と下地調整の記載がございます。が、全て「下地調整RB種」と考えてよろしいでしょうか。 4 直接仮設の柱脚部シート養生は、ブルーシート程度と考えてよろしいでしょうか。 5 給気チャンバーの清掃とはどの程度と考えればよろしいでしょうか。 6 外倒し排煙窓 点検調整費について 排煙窓は現在開閉が可能なものと考えてよろしいでしょうか。また、損傷等により、調整では改善出来ない場合は別途追加と考えてよろしいでしょうか。
------	---

回答内容	1 コンクリート下地です。 2 さび止めは含まれません。協議により別途追加とします。 3 よろしいです。 4 よろしいです。 5 取り外しが可能であれば外して清掃。できなければ外からの清掃のみとします。 6 現在開閉可能であり、今回対応できない修繕が必要であれば変更ではなく別途検討します。
------	---

担当：浄水課

水質管理センター

電話：019-652-2961