

令和7年8月5日

入札参加資格者 各位

盛岡市上下水道局下水道施設管理課

入札に係る設計図書等に関する質問への回答について

入札に係る設計図書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 修繕の名称 松園第二汚水中継ポンプ場軸封水配管修繕
- 2 修繕の場所 盛岡市小鳥沢一丁目地内
- 3 入札日時 令和7年8月7日（木） 10時00分

質問事項	<ul style="list-style-type: none"><li>① バタフライバルブ(10K-150A)の製作期間が約6カ月(180日)とメーカーより回答がありましたが工期延長は可能でしょうか?</li><li>② バタフライバルブの施工時に、圧力水ポンプ1台、軸封水ポンプ2台、No. 1~No. 3 汚水ポンプ、洗浄水ポンプ2台はそれぞれ運転不可の状態になりますが作業時間の制約(何時間は止めれるや夜間で等)はございますか?</li><li>③ 既設配管支持材は流用でよいのか</li><li>④ 仮設時に配管を床から指示する必要があるが、床にメカアンカー等を打ってもよいのか</li><li>⑤ 内 7号 殻処分は金属くずのみだがパッキン、球型フレキ、保温材の処分費が見込まれていない。</li></ul>
回答内容	<ul style="list-style-type: none"><li>① 納期は一週間程度と確認しておりますが、もし製作に時間を要する場合は協議のうえ3月中旬までは期間延長は可能です。</li><li>② 汚水の流入量によりますが、汚水ポンプを停止できる時間は、約1.5時間です。</li><li>③ 既設配管支持材を使用することで考えております。</li><li>④ 構造物に影響がないように施工し、施工後は原形復旧願います。</li><li>⑤ 当初設計で見込まれていない産業廃棄物が生じた場合は、変更契約の対象とします。</li></ul>

担当： 下水道施設管理課 施設係

電話： 019-624-4332