

令和7年8月27日

入札参加資格者 各位

盛岡市上下水道局下水道施設管理課


入札に係る設計図書等に関する質問への回答について

入札に係る設計図書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 修繕の名称
- 2 修繕の場所
- 3 入札日時
- 太田地区農業集落排水処理施設原水ポンプ槽投込式水位計修繕
- 盛岡市中太田深持地内
- 令和7年8月28日（木） 10時00分

質問事項	投込式水位計の構成内容についての質問になります。		
	仕様書では投込式水位計（水位検出器）と付属品の専用ケーブル（中空）、変換器、アイソレーター、重錘チェーン、取付金具で構成されておりましたが、今回修繕は既設の更新となりますので既設から機器構成および仕様の変更は無いものとして考え、別添添付資料の展開接続図（2）に記載されている既設の機器と照合して以下の内容の通りで良いか御確認下さいますようお願い致します。		
	仕様書	展開接続図（2）	用途
	投込式水位計	原水槽発信器(SL-122C)	水位計検出部
	以下付属品		
	ア専用ケーブル（中空）	中空ケーブル	水位計検出器専用付属ケーブル
	イ変換器	原水槽中継箱(TB-320S)	中空ケーブルと伝送ケーブルを中継
	ウ アイソレーター	原水槽水位計電源箱(PSB-120A)	水位計電源用、DC1-5V信号出力
	エ重錘チェーン又はワイヤ	－	水位計検出部吊り下げ用
	オ取付金具	－	イ変換器（中継箱）壁取付用
回答内容	添付資料 仕様書、展開接続図（2）		
	入札公告の添付図面は既設の構成を示したものであり、仕様書4(5)に掲げるとおり、設計図書で定められている機器等は標準的な仕様を示したものになります。これに記載のない機器類の使用を妨げるものではありませんので、貴社の責任において判断をお願いします。		

担当： 下水道施設管理課 施設係
電話： 019-624-4332



3					
2					
1					
訂正記録				訂正者	日付
				SHEET	2
製図	号	19078	入庫	展開接続図	
写図		三角法			
承認					
東日本播電開発株式会社				HP	819671