

令和3年12月14日

入札に係る仕様書等に関する質問への回答について

盛岡市上下水道局水道維持課

入札に係る仕様書等に関する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件名 令和3年度配水監視システム保守点検業務委託
- 2 履行場所 盛岡市内一円
- 3 開札日時 令和3年12月22日(水) 14時00分
盛岡市上下水道局 車庫棟2階(盛岡市愛宕町6番8号)

質問事項	<p>①「仕様書4,点検の内容」点検箇所のマンホールについて、各計装盤周辺の、流量計、減圧弁、排水弁等、すべてのマンホールの点検になるのか、ご教授ください。</p> <p>②質問、1のマンホール点検の際、マンホール内部に雨水、浸出水等があった場合において、水抜き処置が必要になるのか、ご教授ください。</p> <p>③計装盤、各マンホールにおける、鍵及び特殊工具(マンホールキー)などの貸与が可能か、ご教授ください。</p>
回答内容	<p>① 流量計のマンホールのみとなります。</p> <p>② 水抜き処置などは必要ありません。マンホール内部の状況を報告書に記載していただくこととなります。</p> <p>③ 鍵及び特殊工具(マンホールキー)などの貸与は可能です。</p>

担当：水道維持課配水調整係

電話：019-623-1411(内線6280)