

令和5年10月12日

入札に係る設計図書等に関する質問への回答について

盛岡市上下水道事業管理者 長澤 秀則

入札に係る設計図書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 修繕の名称 流量計監視システム改造修繕
- 2 修繕の場所 盛岡市盛岡駅前通外地内
- 3 入札日時 令和5年10月18日(水) 10時00分

質問事項	<p>①リアルタイムの遠方監視について、リアルタイム監視の解釈ですが連続的に最新数値が表示される又は更新ボタン等で最新数値を呼び出すどちらになりますでしょうか。</p> <p>②中央幹線2(北・南)流量計について、北・南各2点ずつ(計4点)に關しまして機器は各1台ずつの計2台ということによろしいでしょうか。</p> <p>③施設の表示内容について、滝沢1号幹線1流量計・菜園幹線流量計・大沢川原幹線ポンプ場流量計につきましてはアナログ3点によろしいでしょうか。</p> <p>④施工時期等について、機器の納期が遅れた場合の年度繰り越しは可能でしょうか。</p> <p>⑤データ送信機について、電源DC24Vに關しましては本体電源になりますでしょうか。また、本体電源の場合AC85V～AC260Vの範囲内で供給の機器として良いでしょうか。</p> <p>⑥監視閲覧用パソコンは各施設のデータを自動保存する用途でしょうか、または第三者機関のサーバーへデータ保存となりますでしょうか。</p>
回答内容	<p>①5秒程度ごとに最新のデータの更新・閲覧できる形を想定しております。</p> <p>②中央幹線2は、流量計が2台ありますので、各2点の計4点となります。</p> <p>③その通りです。</p> <p>④原則、年度繰り越しはできません。</p> <p>⑤その通りです。機器の変更は、契約後に協議によるものといたします。</p> <p>⑥監視閲覧用パソコンは、遠方監視するためのものであり、盛岡市の所有物です。データ保存先は、第三者機関のサーバーとなります。</p>

担当：下水道施設管理課 施設係

電話：019-624-4332